

## 市立東大阪医療センター医療用ガスの購入(単価契約) 仕様書

本仕様書は、地方独立行政法人市立東大阪医療センター(「当センター」という。)における医療用ガスの安定供給を確保するため、単価契約に基づき納入業者(以下「受注者」という。)を選定し、供給に関する必要事項を定めるものである。

### 1. 件名

市立東大阪医療センター医療用ガスの購入(単価契約)

### 2. 契約期間

令和7年7月1日から令和10年6月30日まで(36ヵ月)

### 3. 契約品目

別紙1「契約品目一覧表」に定めるものとする。

### 4. 納入予定数量

年間の納入予定数量は、別紙1に記載する。ただし、当該数量は目安であり、本契約において納入を保証するものではない。

### 5. 納入場所

市立東大阪医療センター内の別紙2「納入場所一覧表」に定める。なお、変更が生じた場合は柔軟に対応すること。

### 6. 品質および供給基準

- (1) 需要に応じた安定供給を確保し、供給不足が生じないよう努めること。
- (2) 日本薬局方、高圧ガス保安法、薬機法および適用されるISO規格等の基準に適合した品質を保証し、適切に点検されたボンベを使用すること。
- (3) 品目ごとのボンベ所有者は別紙1に定めるものとし、当センター所有のボンベが不足した場合は、受注者所有のボンベを代替として使用できるものとする。
- (4) ボンベの容量およびバルブ形式は、当センターの仕様に適合するものとする。

### 7. 納入計画

納入は、原則として週2回(月曜日から金曜日の間)実施するものとする。ただし、年末年始やゴールデンウィーク等の長期休暇においては、病院業務に支障が生じないよう、事前協議のうえ適切に対応すること。

## 8. 納入方法および検収手続

- (1) 納入は、本館西側搬入口を経由し、業務用エレベーターを使用すること。
- (2) 別紙2記載の納入場所を巡回し、空ボンベを回収後、同数の充填済みボンベを納入すること。
- (3) 納入時に当センター職員の検収を受け、品目・数量を記載した伝票を発行すること。
- (4) 納入完了後、受領印付きの伝票を事務局へ提出すること。

## 9. 非常時対応

- (1) 災害及び大規模事故発生時には、24時間体制で供給対応を行うこと。
- (2) 非常時における供給体制および連絡体制を明記した災害対策計画を事前に提出すること。
- (3) 前項に変更が生じた場合は、速やかに文書で報告すること。

## 10. 費用負担

- (1) 納入に要する運搬費、荷役費、その他の諸費用は、受注者の負担とする。
- (2) 運搬中に破損・汚損等が生じた場合、その費用は受注者の負担とする。
- (3) ボンベの法定点検および検査に要する費用は、受注者所有のボンベについては受注者が、当センター所有のボンベについては当センターが負担するものとする。ただし、当センター負担分の費用は、受注者が本契約とは別に請求するものとする。

## 11. 引き継ぎ

契約期間満了または契約解除に伴い、次の受注者に納入業務を引き継ぐ場合は、当センターの運用に支障が生じないよう、誠実に協議を行い、必要な引継ぎを実施するものとする。

## 12. その他

本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ決定するものとする。

以 上

(別紙1)

契約品目一覧表

No.	品目	規格	単位	年間納入予定数量	ボンベ所有者
1	医療用酸素ガス	300L	本	36本	当センター
2	医療用酸素ガス	500L	本	2,097本	受注者
3	医療用液化炭酸ガス	2.2kg	本	588本	受注者
4	ダイサイドH-20(N)	30kg	本	50本	受注者
5	液化窒素ガス (デュワー瓶)	10L	本	16本	当センター
6	炭酸ガス	10kg	本	4本	当センター
7	アルゴンガス	700L	本	3本	当センター
8	圧縮ヘリウム	100L	本	2本	当センター

(別紙2)

## 納入場所一覧表

フロア	部署	品目	定数	備考
本館1階	中央滅菌材料室	ダイサイドH-20(N) 30kg	2本	
	救急外来	医療用酸素ガス 300L	1本	
		医療用酸素ガス 500L	12本	
本館2階	中央処置	医療用酸素 500L	4本	
	産婦人科外来	医療用酸素 500L	4本	
	内視鏡センター	医療用液化炭酸ガス 2.2kg	6本	
		アルゴンガス 700L	2本	巡回時に空ボンベを回収し、次回の納品時に充填済みボンベを納入すること。
本館3階	リハビリテーション部	医療用酸素 500L	4本	
	人工透析室	医療用酸素 500L	2本	
	皮膚科外来	液化窒素ガス 10L (デュワー瓶)	定数外	当センターの発注後、空ボンベを回収し、次回の納品時に充填済みボンベを納入すること。
	細菌検査室	炭酸ガス 10kg	1本	当センターの発注後、空ボンベを回収し、次回の納品時に充填済みボンベを納入すること。
本館4階	ICU	医療用酸素 500L	10本	
	手術棟	医療用液化炭酸ガス 2.2kg	16本	
		医療用酸素500L (ヨーク式バルブ)	2本	巡回時に空ボンベを回収し、次回の納品時に充填済みボンベを納入すること。
	MEセンター	医療用酸素 500L	4本	
圧縮ヘリウム 100L		2本	巡回時に空ボンベを回収し、次回の納品時に充填済みボンベを納入すること。	
本館5階	5階南病棟	医療用酸素 500L	10本	
	小児医療センター	医療用酸素 500L	6本	
本館6階	6階南病棟	医療用酸素 500L	10本	
	6階北病棟	医療用酸素 500L	6本	
本館7階	7階南病棟	医療用酸素 500L	10本	
	7階北病棟	医療用酸素 500L	8本	
本館8階	8階南病棟	医療用酸素 500L	10本	
	8階北病棟	医療用酸素 500L	11本	
本館9階	9階南病棟	医療用酸素 500L	10本	
	9階北病棟	医療用酸素 500L	6本	